

## 参考内訳明細

工事名称

堺市総合福祉会館 2 階 3 階空調設備更新外工事







電氣設備工事

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事						
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
空調調和設備 2 階	改修	1	式			
空調調和設備 2 階	撤去	1	式			
空調調和設備 2 階	改修 發生材処分	1	式			
空調調和設備 2 階	改修 産業廃棄物処分	1	式			
空調調和設備 3 階	改修	1	式			
空調調和設備 3 階	撤去	1	式			
空調調和設備 3 階	改修 發生材処分	1	式			
空調調和設備 3 階	改修 産業廃棄物処分	1	式			
計						







機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 細目別内訳			空調調和設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
AHU-2	風量1000m <sup>3</sup> /h×550pa 冷房能力55.8kw 暖房能力44.1kw	1.00	台			付属品共	
電気集塵機	4200m <sup>3</sup> /h	1.00	台				
FCU-1	天井カセット2方向吹出 (200) 冷房能力1.95kw 暖房能力3.05kw	5.00	台				
FCU-2	天井カセット2方向吹出 (300) 冷房能力2.90kw 暖房能力4.32kw	7.00	台				
FCU-5	天井インペイ (300) 冷房能力2.65kw 暖房能力4.51kw	2.00	台				
FCU-6	天井インペイ (400) 冷房能力3.69kw 暖房能力5.94kw	8.00	台				
FCU-7	天井インペイ (600) 冷房能力5.51kw 暖房能力8.33kw	2.00	台				
機器搬入費		1.00	式				
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20A	24.00	m				
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 30A	130.00	m				
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50A	3.00	m				
保温工事		1.00	式				
膨張タンク	750L SUS304 H=300 SUS304架台共	1.00	基				
膨張タンク	500L SUS304 H=300 SUS304架台共	1.00	基				
ドレンアツクポンプ		24.00	台				
計							

[illegible]



機械設備工事 細目別内訳

[illegible]













機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 細目別内訳			空調調和設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
AHU-3	風量4875m <sup>3</sup> /h×550pa 冷房能力68.0kw 暖房能力53.8kw	1.00	台			付風品共	
電気集塵機	4875m <sup>3</sup> /h	1.00	台				
FCU-1	天井カセット2方向吹出 (200) 冷房能力1.95kw 暖房能力3.05kw	8.00	台				
FCU-2	天井カセット2方向吹出 (300) 冷房能力2.90kw 暖房能力4.32kw	5.00	台				
FCU-3	天井インペイ (100) 冷房能力3.83kw 暖房能力5.97kw	8.00	台				
FCU-5	天井インペイ (300) 冷房能力2.65kw 暖房能力4.51kw	9.00	台				
FCU-6	天井インペイ (100) 冷房能力3.69kw 暖房能力5.94kw	6.00	台				
機器搬入費		1.00	式				
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20A	36.00	m				
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 30A	180.00	m				
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50A	3.00	m				
保温工事		1.00	式				
ドレンアップポンプ		36.00	台				
計							

















